

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ОНДПР Котельничского района и города Котельнича

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 23 / 1 / 1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Кировскому областному государственному образовательному бюджетному учреждению «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья города Котельнича», Директору Кировского областного государственного образовательного бюджетного учреждения «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья города Котельнича»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Котельничского района и города Котельнича по пожарному надзору

№ 23 от « 24 » марта 20 21 года, ст. 6 Федерального закона от

21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

« 05 » апреля 20 21 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. продолжительность 1 ч.  
« 15 » апреля 20 21 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 ч.  
« 28 » апреля 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. продолжительность 1 ч.

проведена проверка

Старшим инспектором ОНДПР Котельничского района и города Котельнича –  
государственным инспектором Котельничского района и города Котельнича по пожарному надзору капитаном внутренней службы Редозубовым Михаилом Сергеевичем  
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья города Котельнича»,  
г. Котельнич, ул. Советская - 151

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с

Директором Селезеновой Ольгой Петровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Кнопки дистанционного запуска насосов-повысителей сети внутреннего противопожарного водопровода в здании отсутствуют.	Ст. 4, 6, 86 Ф3 №123-ФЗ, П. 6.1.6 СП 10.13130.2020	01.02.2022	

2.	Требуемые параметры водоотдачи сети внутреннего противопожарного водопровода не обеспечиваются. Давление воды в сети внутреннего противопожарного водопровода менее 0,2 атм.	Ст. 4, 6, 86 ФЗ №123-ФЗ, П. 3 таблицы 7.1 СП 10.13130.2020	01.02.2022	
3.	Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания не обеспечивается открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов.	Ст. 4, 6, 86 ФЗ №123-ФЗ, П. 12.11 СП 30.13330.2020	01.02.2022	
4.	Запорные устройства узлов установки счетчиков на водопроводе не опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии.	Ст. 4, 6, 86 ФЗ №123-ФЗ, П. 12.11 СП 30.13330.2020	01.02.2022	
5.	В шкафах пожарных кранов сети внутреннего противопожарного водопровода установлены шаровые вентили.	Ст. 4, 6, 86 ФЗ №123-ФЗ, П. 4.1 ГОСТ Р 53278-2009	01.02.2022	
6.	Пожарные краны сети внутреннего противопожарного водопровода размещаются вне навесных, встроенных или приставных пожарных шкафов.	Ст. 4, 6, 86 ФЗ №123-ФЗ, П. 50 ППР в РФ, ГОСТ Р 51844-2009	01.02.2022	
7.	Проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации: - блоки речевого оповещения «Набат» заменены на прибор речевого оповещения «Рокот» и блоки речевого оповещения «Орфей»; - прибор приемно-контрольный «Нота-4» заменен на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П»; - в части помещений заменены шлейфы АПС и точечные дымовые пожарные извещатели на другие модификации; - в АПС добавлена объектовая станция «Стрелец-Мониторинг». <i>- пред в проекте 10 26</i> Проектная документация, учитывающая вышеуказанные изменения, отсутствует. <i>→ ссг</i>	Ст. 4, 6, 83, 84 ФЗ №123-ФЗ, п/п «о» П. 16, П. 54 ППР в РФ	01.02.2022	
8.	Проектные решения, в части необходимой минимальной емкости аккумуляторных батарей средств противопожарной защиты 18 А/ч, не соблюдаются. Остаточная емкость установленных аккумуляторных батарей (источник резервного электропитания «Скат» 2 А/ч, прибор речевого оповещения «Рокот» 0,08 А/ч, объектовая станция «Стрелец-Мониторинг» 1,7 А/ч) не позволяет обеспечить нормативную продолжительность работы АПС и СОУЭ при отключении основно-	Ст. 4, 6, 83, 84 ФЗ №123-ФЗ, П. 54 ППР в РФ, П. 14.3 НПБ 88-2001*	01.02.2022	

	го электропитания.			
9.	В кабинете адаптивной физкультуры (размещены приборы АПС и СОУЭ) допускается совместная прокладка в одном кабель-канале шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий оповещения с напряжением до 60 В с силовыми линиями напряжением 220 В.	Ст. 4, 6, 83, 84 ФЗ №123-ФЗ, П. 12.66 НПБ 88-2001*	01.02.2022	
10.	Для помещений производственного назначения (кабинетов технологии) на первом этаже, не определены и не обозначены их категории по пожарной опасности и классы зоны.	П. 12 ППР в РФ	01.02.2022	
11.	В помещении пищеблока не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции.	Ст. 4, 6, 83 ФЗ №123-ФЗ, П. 12.2.1 СП 60.13330.2016, П. 6.24 СП 7.13130.2013	01.02.2022	
12.	На втором этаже здания световыми указателями «Выход» обозначены только эвакуационные выходы из коридоров в лестничные клетки и на наружную открытую лестницу (лестницу 3-го типа). При этом данные световые указатели из спальных помещений не видны.	Ст. 4, 6, 84 ФЗ №123-ФЗ, П. 3.11 НПБ 104-03	01.02.2022	
13.	В помещениях спального блока на втором этаже уровень звука СОУЭ на уровне головы спящего человека не превышает 60 дБА.	Ст. 4, 6, 84 ФЗ №123-ФЗ, П. 3.16 НПБ 104-03	01.02.2022	
14.	Уровень звука СОУЭ не превышает на 15 дБА уровень звука постоянного шума в помещениях административно-складской части пищеблока, а также в помещениях кабинетов технологии первого этажа здания.	Ст. 4, 6, 84 ФЗ №123-ФЗ, П. 3.15 НПБ 104-03.	01.02.2022	
15.	В фойе пищеблока дымовые пожарные извещатели не исправны, не реагируют на регистрируемый опасный фактор пожара.	П. 54 ППР в РФ	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

### Порядок обжалования предписания

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в следующем порядке.

В досудебном порядке настоящее предписание может быть обжаловано в Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области (610035, г. Киров, ул. Маклина, д. 65, тел./факс 54-69-62 (код 8332), e-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru). Жалоба может быть подана в течение 15 суток с момента вынесения настоящего предписания. Порядок досудебного рассмотрения жалобы регламентирован разделом V Приказа МЧС России №644.

Арбитражный суд рассматривает заявления об оспаривании ненормативных правовых актов только в тех случаях, когда они затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Во всех остальных случаях, дела рассматриваются судьями районных судов.

При этом в соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ направить жалобу в Арбитражный суд можно только после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию спора.

Для судебного порядка обжалования установлен срок в 3 месяца (ч.4 ст. 198 АПК РФ, ст. 219 КАС РФ).

Жалобы (заявления об оспаривании), направляемые в суды облагаются государственной пошлиной. Жалобы, направляемые в адрес вышестоящих должностных лиц, государственной пошлиной не облагаются.


Государственный инспектор Котельничского района и  
города Котельнича по пожарному надзору Редозубов М.С.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 28 » апреля 20 21 г.

Предписание для исполнения получил(а):

  
(подпись)

Директор   
(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » апреля 20 21 г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Котельничского района и города Котельнича

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Победы 67<sup>а</sup>, г. Котельнич, Кировская область 612600, тел. 4-00-63 (код 83342)

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

г. Котельнич

(место составления акта)

« 28 » апреля 2021 г.

(дата составления акта)

14 час. 00 мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 23

По адресу/адресам: г. Котельнич, ул. Советская-151

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения главного государственного инспектора Котельничского района и  
города Котельнича Кировской области по пожарному надзору С.А. Яненко № 23 от 24.03.2021

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия)

Кировское областное государственное образовательное бюджетное учреждение «Школа-  
интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья города  
Котельнича»

имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ” апреля 2021 г. с 13 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. продолжительность 1 ч.

“ 15 ” апреля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. продолжительность 2 ч.

“ 28 ” апреля 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 д./4 ч.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДПР Котельничского района и города Котельнича

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор Селезенева О.П. 24.03.2021 в 10-00

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время).

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Котельничского района и города  
Котельнича Кировской области по пожарному надзору Редозубов Михаил Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Директор Селезенева Ольга Петровна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Кнопки дистанционного запуска насосов-повысителей сети внутреннего противопожарного водопровода в здании отсутствуют.	Ст. 4, 6, 86 ФЗ №123-ФЗ, П. 6.1.6 СП 10.13130.2020	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича
2.	Требуемые параметры водоотдачи сети внутреннего противопожарного водопровода не обеспечиваются. Давление воды в сети внутреннего противопожарного водопровода менее 0,2 атм.	Ст. 4, 6, 86 ФЗ №123-ФЗ, П. 3 таблицы 7.1 СП 10.13130.2020	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича
3.	Запорное устройство на обводной линии счетчиков воды не оборудовано электроприводом с пуском от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожарной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды в водопроводной сети здания не обеспечивается открытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском противопожарных насосов.	Ст. 4, 6, 86 ФЗ №123-ФЗ, П. 12.11 СП 30.13330.2020	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича
4.	Запорные устройства узлов установки счетчиков на водопроводе не опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обводной линии - в закрытом состоянии.	Ст. 4, 6, 86 ФЗ №123-ФЗ, П. 12.11 СП 30.13330.2020	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича
5.	В шкафах пожарных кранов сети внутреннего противопожарного водопровода установлены шаровые вентили.	Ст. 4, 6, 86 ФЗ №123-ФЗ, П. 4.1 ГОСТ Р 53278-2009	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича
6.	Пожарные краны сети внутреннего противопожарного водопровода размещаются вне навесных, встроенных или приставных пожарных шкафов.	Ст. 4, 6, 86 ФЗ №123-ФЗ, П. 50 ППР в РФ, ГОСТ Р 51844-2009	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича
7.	Проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации: - блоки речевого оповещения «Набат» заменены на прибор речевого оповещения «Рокот» и блоки	Ст. 4, 6, 83, 84 ФЗ №123-ФЗ, п/п «о» П. 16, П. 54 ППР в РФ	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича

	<p>речевого оповещения «Орфей»;</p> <p>- прибор приемно-контрольный «Нота-4» заменен на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П»;</p> <p>- в части помещений заменены шлейфы АПС и точечные дымовые пожарные извещатели на другие модификации;</p> <p>- в АПС добавлена объектовая станция «Стрелец-Мониторинг».</p> <p>Проектная документация, учитывающая вышеуказанные изменения, отсутствует.</p>		
8.	<p>Проектные решения, в части необходимой минимальной емкости аккумуляторных батарей средств противопожарной защиты 18 А/ч, не соблюдаются.</p> <p>Остаточная емкость установленных аккумуляторных батарей (источник резервного электропитания «Скат» 2 А/ч, прибор речевого оповещения «Рокот» 0,08 А/ч, объектовая станция «Стрелец-Мониторинг» 1,7 А/ч) не позволяет обеспечить нормативную продолжительность работы АПС и СОУЭ при отключении основного электропитания.</p>	Ст. 4, 6, 83, 84 ФЗ №123-ФЗ, П. 54 ППР в РФ, П. 14.3 НПБ 88-2001*	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича
9.	<p>В кабинете адаптивной физкультуры (размещены приборы АПС и СОУЭ) допускается совместная прокладка в одном кабель-канале шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий оповещения с напряжением до 60 В с силовыми линиями напряжением 220 В.</p>	Ст. 4, 6, 83, 84 ФЗ №123-ФЗ, П. 12.66 НПБ 88-2001*	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича
10.	<p>Для помещений производственного назначения (кабинетов технологии) на первом этаже, не определены и не обозначены их категории по пожарной опасности и классы зоны.</p>	П. 12 ППР в РФ	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича
11.	<p>В помещении пищеблока не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции.</p>	Ст. 4, 6, 83 ФЗ №123-ФЗ, П. 12.2.1 СП 60.13330.2016, П. 6.24 СП 7.13130.2013	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича
12.	<p>На втором этаже здания световыми указателями «Выход» обозначены только эвакуационные выходы из коридоров в лестничные клетки и на наружную открытую лестницу (лестницу 3-го типа). При этом данные световые указатели из спальных помещений не видны.</p>	Ст. 4, 6, 84 ФЗ №123-ФЗ, П. 3.11 НПБ 104-03	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича
13.	<p>В помещениях спального блока на втором этаже уровень звука СОУЭ на уровне головы спящего человека не превышает 60 дБА.</p>	Ст. 4, 6, 84 ФЗ №123-ФЗ, П. 3.16 НПБ 104-03.	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича
14.	<p>Уровень звука СОУЭ не превышает на 15 дБА уровень звука постоянного шума в помещениях административно-складской части пищеблока, а также в помещениях кабинетов технологии первого этажа здания.</p>	Ст. 4, 6, 84 ФЗ №123-ФЗ, П. 3.15 НПБ 104-03.	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича
15.	<p>В фойе пищеблока дымовые пожарные извещатели не исправны, не реагируют на регистрируемый опасный фактор пожара.</p>	П. 54 ППР в РФ	КОГОбУ ШИ с ОВЗ г. Котельнича

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

• нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Прилагаемые к акту документы: чек-лист, предписание №23/1/1, заключение специалиста от 26.04.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Котельничского района и города Котельнича  
по пожарному надзору Редозубов М.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):

Директор Селезенева Ольга Петровна

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа, его уполномоченного представителя (в случае, если имеется))

«29» апреля 2021 г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего (-их) проверку).